

**ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
D 315- DL.101,0 M**

NAPOJENIE NA JESTVUJ. REVÍZNU ŠACHTU
Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ, DNO 3,0 m pod Ú.T.

MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ PODZ. VEDENÍ OD PRÍPOJKY
PODLA STN 73 6005


VEDENIE	SÚBEH [m]	KRÍŽOVANIE [m]
S OZN. A NN KÁBLOM	0,6	0,4
S VN KÁBLOM	0,6	0,4
S VODOVODOM	0,5	0,15
S KANALIZÁCIOU	1,0 (PRED NAP. BUDOVOU 0,6)	0,5

POZNÁMKA

PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ VYZNAČIŤ TRASY
PODZEMNÝCH VEDENÍ NACHÁDZAJÚCICH SA NA STAVENISKU. PRI
PREVÁDZKOVANÍ PRÁČ JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ TAK, ABY NEDOŠLO
K ICH PORUŠENIU. PRI PRÁCI JE NUTNÉ DODRŽAŤ STN 73 6005 A STN 75 5402.
KRÍŽOVANIE A SÚBEH VODOVODNÉHO POTRUBIA S OSTATNÝMI PODZEMNÝMI
VEDENIAMÍ MUSIA VYHOVOVAŤ STN 73 6005, PRÍPADNE INÝM PREDPISOM.

LEGENDA:

- ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA JESTVUJÚCA
- RŠ REVÍZNA ŠACHTA Z BETONOVÝCH SKRUŽÍ
- RŠjest. REVÍZNA ŠACHTA JESTVUJÚCA



Výškový systém Bpv
Súradnicový systém JTSK

MIESTO STAVBY: k.ú. Bardejov, parcela č. 2921/1, 5923/5, 5923/6, 2826/22, 2826/7		AUTORIZÁCIA:	
STAVEBNÍK:	TOPA SPOL s. r. o., Hurbanova 670/22, 085 01 BARDEJOV	Ing. Slavomír Hankovský, autorizovaný stavebný inžinier 6002*A2,12,14	
VYPRACOVAL:	Ing. Slavomír Hankovský	Rokytov 43, 086 01 Rokytov +421 903 621 542 slavomir.hankovsky@gmail.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASTI:	Ing. Slavomír Hankovský	FORMÁT:	2xA4
NÁZOV STAVBY:	ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Bardejov, ul. Pod Šibeniou horou parcela č. 2921/1, 5923/5, 5923/6, 2826/22, 2826/7	DÁTUM:	02/2023
OBJEKT:	ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE	STUPEŇ:	DUR
NÁZOV VÝKRESU:	SITUÁCIA	MIERKA:	Č. VÝKRESU: 1:500
			1