



3/PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
 PRI PORUCHE:
 OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN
 podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
 KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI

ULOŽENIE NN KÁBLA
 1:25



DOTKNUTÉ PARCELY:
 KÁBEL NN A SKRINE SR
 CKN1266/9, CKN1150/1, CKN1266/7, CKN1266/6, CKN1146/1

- LEGENDA:
- - PŮVODNÉ NN VEDENIE PONECHÁ SA
 - - NAVRHOVANÉ NN VEDENIE S003
 - - NAVRHOVANÉ OEZ S004



VYPRACOVAL: Ing. Peter ŽARNOVSKÝ	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Peter ŽARNOVSKÝ	KONTROLOVAL: -	Ing. Peter ŽARNOVSKÝ Bernolákova 6, BARDEJOV tel: 0903117791 mail: pzarnovskyy@gmail.com	
STAVEBNÍK: ELEKTRO J.M.P., s.r.o., Kľušovská Zábava 243, Kľušov 086 22				
MIESTO STAVBY: Bardejov, Dlhá Lúka			DÁTUM: 10/2020	STUPEŇ: DSP, DRS
STAVBA: IBV2 DLHÁ LÚKA			FORMÁT: 2A4	MIERKA: 1:2000
OBJEKT: S001 VN PRÍPOJKA / S002 NOVÁ DTS S003 ROZŠÍRENIE NN SIETE / S004 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			Č. VÝKRESU: 03	
SITUÁCIA NN				